

**ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE  
Nr L1224005**

Zleceniodawca:

**ALUPROF S.A. Zakład w Opolu ul. Gośławicka 3 45-446 Opole**

Wyrób:

**Żaluzja zewnętrzna zwijana z profili PT 52 systemu MULLER w prowadnicach PPD 60/17 systemu ALUPROF®**

Metody badawcze:

**PN-EN 1932:2005 Zastony zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na obciążenie wiatrem – Metody badań**

Dokumenty normatywne które są podstawą klasyfikacji:

**PN-EN 13659+A1:2008 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem**

Dokumenty przywołane w klasyfikacji:

**Sprawozdanie z badań L1224005– badanie odporności na obciążenie wiatrem żaluzji zewnętrznej zwijanej z profili PT 52 systemu MULLER w prowadnicach PPD 60/17 systemu ALUPROF®**

Uzyskana kwalifikacja:

Szerokość rolety [mm]	Obciążenie bezpieczne		Uzyskana klasa <sup>*)</sup>
	Fs [Pa]	-Fs [Pa]	
≤ 2300	75	-75	1
≤ 2100	100	- 100	2
≤ 1800	150	- 150	3
≤ 1500	250	- 250	4
≤ 1400	400	- 400	5
≤ 1200	600	- 600	6

<sup>\*)</sup> Klasyfikacja poza zakresem akredytacji