

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr 90/2010

Zleceniodawca:

ALUPROF S.A. Zakład w Opolu ul. Gosławicka 3 45-446 Opole

Wyrób:

**Żaluzja zewnętrzna zwijana systemu ALUPROF® z profili PA 52
w prowadnicach PPD 60/17**

Metody badawcze:

**PN-EN 1932:2005 Zasłony zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na obciążenie wiatrem –
Metody badań**

Dokumenty normatywne które są podstawą klasyfikacji:

PN-EN 13659+A1:2008 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

Dokumenty przywołane w klasyfikacji:

**Sprawozdanie z badań 90/10/LMW/BB – badanie odporności na obciążenie wiatrem
żaluzji zewnętrznej zwijanej systemu ALUPROF® z profili PA 52 w prowadnicach
PP 60/17**

Uzyskana kwalifikacja:

| Szerokość rolety [mm] | Obciążenie bezpieczne | | Uzyskana klasa |
|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| | Fs [Pa] | -Fs [Pa] | |
| ≤ 3800 | 75 | -75 | 1 |
| ≤ 3500 | 100 | - 100 | 2 |
| ≤ 3100 | 150 | - 150 | 3 |
| ≤ 2700 | 250 | - 250 | 4 |
| ≤ 2300 | 400 | - 400 | 5 |
| ≤ 1900 | 600 | - 600 | 6 |