



**LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE**  
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,  
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego  
uznawania sprawozdań z badań.  
Nr akredytacji AB 196



## ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 83/2010

Zleceniodawca:

**ALUPROF S.A. Zakład w Opolu ul. Gosławicka 3 45-446 Opole**

Wyrób:

**Żaluzja zewnętrzna zwijana systemu ALUPROF® z profili PA 45 w prowadnicach PP 68**

Metody badawcze:

**PN-EN 1932:2005 Zasłony zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na obciążenie wiatrem –  
Metody badań**

Dokumenty normatywne które są podstawą klasyfikacji:


**PN-EN 13659+A1:2008 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem**

Dokumenty przywołane w klasyfikacji:

**Sprawozdanie z badań 83/10/LMW/BB – badanie odporności na obciążenie wiatrem  
żaluzji zewnętrznej zwijanej systemu ALUPROF® z profili PA 45 w prowadnicach  
PP 68**

Uzyskana kwalifikacja:

Szerokość rolety [mm]	Obciążenie bezpieczne		Uzyskana klasa
	Fs [Pa]	-Fs [Pa]	
≤ 3700	75	-75	1
≤ 3400	100	- 100	2
≤ 2900	150	- 150	3
≤ 2400	250	- 250	4
≤ 2100	400	- 400	5
≤ 1800	600	- 600	6



**Metalplast KARO Złotów SA**, ul. Kujańska 10e, 77-400 Złotów  
www.metalplast-karo.pl, e-mail: romb@gk-kety.com.pl  
NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 KRS 0000120632  
tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapitał zakładowy 17.900.000 PLN

*Mieczysław Kotyński*