



LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego
uznawania sprawozdań z badań.
Nr akredytacji AB 196



SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 62/2009

Zlecniodawca:

ALUPROF S.A. Zakład w Opolu ul. Gosławicka 3 45-446 Opole

Wyrób:

**Żaluzja zewnętrzna zwijana systemu ALUPROF® z profili PA 52 w prowadnicach PU 43,
PP 66, PP 75**

Metody badawcze:

**PN-EN 1932:2005 Żaluzje zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na obciążenie wiatrem –
Metody badań**

Dokumenty normatywne które są podstawą klasyfikacji:

PN-EN 13659+A1:2008 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

Dokumenty przywołane w klasyfikacji:

**Sprawozdanie z badań 67/09/LMW – badanie odporności na obciążenie wiatrem
żaluzji zewnętrznej zwijanej systemu ALUPROF® z profili PA 52 w prowadnicach
PP 66**

Uzyskana kwalifikacja:

Szerokość rolety [mm]	Obciążenie bezpieczne		Uzyskana klasa
	Fs [Pa]	-Fs [Pa]	
≤ 4600	75	- 75	1
≤ 3800	100	- 100	2
≤ 3200	150	- 150	3
≤ 2700	250	- 250	4
≤ 2300	400	- 400	5
≤ 2000	600	- 600	6



Kierownik Laboratorium
Mieczysław Kotyński



Metalplast KARO Złotów SA, ul. Kujańska 10e, 77-400 Złotów
www.metalplast-karo.pl, e-mail: romb@gk-kety.com.pl
NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 KRS 0000120632
tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapitał zakładowy 17.900.000 PLN